

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„СУБОТИЦАГАС“

Број: 306-9/17

Дана: 24.04.2017.

С у б о т и ц а

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015),

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у вези ЈН 7/17, добра – испорука машинског материјала за изградњу и одржавање – полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади, од дана 20.04.2017. године, објављујемо питање и одговор на наведено питање.

Питање:

Везано за предметну јавну набавку, на стр. 4 и стр. 20 конкурсне документације, у партији II / број 15, захтевате да се достави понуда за „ВРЕТЕНО ПОДЗ.ВЕНТИЛА“. Овим путем молимо да нам дате детаљне карактеристике захтеваног производа по питању описа и димензија производа, како бисмо Вам могли доставити понуду.

Одговор на Питање:

Карактеристике вретена подземног вентила су следеће: вретено мора бити израђено од ПВЦ са заштитном цеви (500 – 900 mm) и поклопцем. 100% пластично решење за потпуну заштиту од корозије.

Величина насадног кључа вретена подземних вентила мора бити исте димензије за све три димензије наведених подземних вентила у јавној набавци 7/17 (једно вретено одговара свим величинама наведених подземних вентила).

Комисија за јавну набавку