

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„СУБОТИЦАГАС“

Број: 308-15/17

Дана: 25.05.2017.

С у б о т и ц а

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у вези ЈН 9/17 су добра – испорука машинског материјала за изградњу и одржавање – уређаји за регулацију и мерење, од дана 24.05.2017. године, објављујемо одговор на наведено питање.

Питање:

Да ли ће се регулатори под редним бројем 1. Регулатор притиска гаса - равни $p_{из} = 22 \text{ mbar}$, $Q_{max} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ уграђивати у КМРС Г 4 или КМРС Г6?

Да ли се може понудити регулатор који има ограничен проток на $6 \text{ m}^3/\text{h}$?

Одговор на Питање:

Регулатори под редним бројем 1. Регулатор притиска гаса - равни $p_{из} = 22 \text{ mbar}$, $Q_{max} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ уграђиваће се и у КМРС Г 4 и КМРС Г6.

Из горе наведеног разлога не може се прихватити регулатор који има ограничен проток на $6 \text{ m}^3/\text{h}$.

КОМИСИЈА