

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„СУБОТИЦАГАС“

Број: 308-16/17

Дана: 25.05.2017.

С у б о т и ц а

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у вези ЈН 9/17 су добра – испорука машинског материјала за изградњу и одржавање – уређаји за регулацију и мерење, од дана 25.05.2017. године, објављујемо одговор на наведено питање.

Питање:

На основу приложеног цртежа кућног МРС који сте објавили у склопу одговора на претходно постављена питања, сматрамо да се наши регулатори димензионо уклапају у оквире Вашег МРС (регулатори на позицији 1. и 7. у партији 3). Обзиром да су димензије наших регулатора нешто веће од тражених конкурсном документацијом (само по димензијаи дубина где је тражена вредност неопходно да буде мања од 120 мм, односно 119 mm а ми смо у могућности да понудимо регулаторе са димензијама дубине од 135 – 141 mm), али и даље у прихваљивим границама да се без проблема могу уградити у постојеће кутије (на основу објављене слике кућног МРС), да ли ћете прихватити нашу понуду као одговарајућу ако понудимо такве регулаторе притиска?

Одговор на Питање:

Прихватамо регулаторе (регулатори на позицији 1. и 7. у партији 3) којма је димензија „дубина“ од 135 – 141 mm.

КОМИСИЈА