



SUBOTICAGAS

Del.br: 2-7/16

Subotica: 06.01.2016.

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

JN 1/16

VRŠENJE USLUGE ISPORUKE ODORANATA, PUNJENJE UREĐAJA ZA ODORIZACIJU, KONTROLU NIVOVA ODORIZACIJE

Izmena Br.1: Na starani br.5, u tabela pod R. Br: 1: *Usluga punjenja uređaja za odorizaciju tetrahidrotiofenom u periodu do 31.12.2016 god. koja obuhvata:* se briše i umesto dosadašnjeg stoji:

R.br:	Naziv–opis radova	Količina	Cena
1.	Usluga punjenja uređaja za odorizaciju sa ukupno 18 punjenja po 40 kg tetrahidrotiofena u toku godine zaključno sa 31.12.2016. god. koja obuhvata: 1) Nabavku, skladištenje i transport tetrahidrotiofena specijalnim vozilom u specijalnim čeličnim kontejnerima sa potpunom nepropusnosti, do mesta gde se nalazi uređaj za odorizaciju. 2) Kontrolu nepropusnosti spojeva i zapornih organa uređaja za odorizaciju i po potrebi otklanjanje nepropusnosti. 3) Pripremu uređaja za odorizaciju za punjenje odorantom (zatvaranje	720 kg	

	<p>ulazne i izlazne slavine, priprema ulivnog otvora za punjenje putem fleksibilnog teflonskog crevasa navojnim spojem, rasterećenje pritiska i po potrebi u naselju priprema i montaža filtera za absorpcione odorizante).</p> <p>4) Punjenje tetrahidrotiofenom (određenom količinom) rezervoara iz specijalnog kontejnera putem fleksibilnog teflonskog creva uz punu zaptivenost bez zagađenja okoline.</p> <p>5) Po potrebi tetrahidrotiofena neutralizacija posle završenog punjenja na ulivnom otvoru i čišćenje ostataka reakcije neutralizatora i tetrahidrotiofena.</p> <p>6) Priprema uređaja za odorizaciju za puštanje u rad (sa podešavanjem Δp na diferencijalnom manometru- za absorpcione odorizatore).</p> <p>7) Provera zaptivenosti spojeva koji su bili aktivni u postupku punjenja, čišćenje spojeva i ukoliko svi spojevi zaptivaju u potpunosti, uređaj za odorizaciju pušta se u rad.</p> <p>8) Po izvršenom punjenju odorizatora odorantom ispisuju se podaci u zapis i original se predaje ovlašćenom radniku naručioca.</p>		
--	--	--	--

Izmena Br.2: Na starani br.6, u tabela pod R. Br: 2: *Kolčina 6 kontrola* se briše i umesto dosadašnjeg stoji:

2.	<p>Kontrola nivoa odorizacije po mirisnoj skali i hromografski, prenosnim hromografom „Drager“ u periodu do 31.12.2016 god:</p> <p>1) Kontrolu nivoa odorizacije vrši se po mirisnoj skali i hromografski prenosnim hromografom „Drager“, a obavlja se po pravilu na naj udaljenijim tačkama distributivne</p>	24 kontrole	
----	--	--------------------	--

