



Broj: 389-4/19

Datum: 23.07.2019. godine

**PITANJA I ODGOVORI
U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA – GRAĐEVINSKI I MAŠINSKI RADOVI NA IZGRADNJI
GASOVODA PREMA ODOBRENIM PROJEKTIMA
JN 23/19**

Komisija za javne nabavke na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS 24/12, 14/15 i 68/15), povodom dostavljenog zahteva za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Naručilac blagovremeno objavljuje sledeći odgovor:

PITANJE:

Poštovani

U Vašem Pozivu JN 23/19 str. 12/71, tacka 4. se traži aparat za elektrofuziono zavarivanje i kao dokaz atest i ugovor o zakupu, odnosno pravo vlasništvo ponuđača,

ali i atest za aparat za sučeono zavarivanje (ugovor ili vlasništvo ponuđača), koji nije naveden u tački 4, str. 12/71 kao zahtevani uslov.

Da li aparat za sučeono zavarivanje spada u neophodni tehnički kapacitet?

ODGOVOR

Aparat za sučeono zavarivanje ne spada u neophodni tehnički kapacitet, a Naručilac na strani 17 greškom je naveo zahtev da se dostavi atest i za aparat za sučeono zavarivanje.

Kako odgovor na pitanje sadrži izmenu konkursne dokumentacije, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije shodno članu 63. stav 1. i 5. ZJN.

Komisija za javne nabavke