

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“
Број: 171-9/20
Дана: 13.03.2020.
С у б о т и ц а

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у вези ЈН 12/20, добра – набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже– уређаји за регулацију и мерење од дана 06.03.2020. године, објављујемо одговор на наведено питање.

Питање 1:

У изменама за спецификацију добара тражи се искључиво ултразвучни калориметар. Да ли ту уместо речи ултазвучни може да стоји статички мерач - без покретних делова.

Одговор на Питање:

Наручилац у опису под I СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, ПАРТИЈА 1. КАЛОРИМЕТРИ навео је у техничкој спецификацији карактеристике које треба да поседују калориметри, односно да су ултразвучна мерила, наведена карактеристика остаје као у конкурсној документацији.

Горе наведено је у складу са чланом 7. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Питање 2:

У набрајању опреме под ставком 2 тражи се проток 0,6m³/h да ли овде задовољава и калориметар са номиналним протоком од 1,5m³/h са истим димензијама.

Одговор на Питање:

Наручилац у опису под I СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, ПАРТИЈА 1. КАЛОРИМЕТРИ навео је у техничкој спецификацији карактеристике које треба да поседују калориметри, односно да је проток 0,6m³/h, наведена карактеристика остаје као у конкурсној документацији.

Горе наведено је у складу са чланом 7. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).